



# DEHOUST

ENERGIE. WÄRME. WASSER.

## Technisches Datenblatt

### DEHOUST AQF 690, 1100



Sicherheitstrennbehälter zur Betriebswassernutzung



**DVGW**  
CERT  
Anschlusssicher  
W 540

Beispielabbildung



Sicherheitstrennbehälter		DEHOUST AQF 690	DEHOUST AQF 1100
Maße / Gewichte / Volumina	Artikel Nr.	812897	813160
	Nutzvolumen Betriebswasserspeicher (L)	530	900
	Abmessungen H x B x T (mm)	1.975 x 696 x 696	1.620 x 760 x 1.660
	Freiraumbedarf über Behälter (mm)	500	
	Betriebsgeräusch	ca. 60 dB (A)	
	Gesamt-Gewicht (kg)	28	43
	Gesamtgewicht mit gefülltem Vorratsbehälter (kg) Mediumdichte 1,0	558	943
	Link zu Anlagenkonfiguration/Zeichnungen auf Webseite www.dehoust.com		
Technologien	Trinkwassernachspeisung	gemäß DIN EN 1717	
	Trinkwassernachspeisung Kategorie	5	
	Freier Auslauf	Typ AB	
	Trinkwassernachspeisemenge bei 2 bar (m³/h)	6,5	
	Trinkwassernachspeisemenge bei 4 bar (m³/h)	10	
	Anlagensteuerung	Schwimmerschalter	
	Trockenlaufschutz	ohne	
Elektrische Daten	Spannungsversorgung (Absicherung)	230 V / 50 Hz / 16 A	
	Leistungsaufnahme (W)	10	
	Stromaufnahme (A)	0,05	
	Netzwerkverbindung	nein	
	Potentialfreier Ausgang	nein	
	Schutzklasse	IP 65	
	Isolationsklasse	H	
Anschlüsse	Anschlusskabel (m)	1,5 m mit Schuko	
	Anschluss Betriebswasserdruckleitung	nein	
	Anschluss Trinkwassernachspeisung	1" IG	
	Anschluss Überlauf	DN 100	
	Anschluss Tankentleerung	optional	
	Anschluss Druckerhöhungsanlage	Einschraubadapter	
Hydraulische Daten	Druckerhöhung	optional	
	Max. Fördermenge Pumpe (m³/h)	n/a	
	Minstdurchfluss (l/min)	n/a	
	Max. Fördermenge Pumpe (m³/h)	n/a	



- ▶ Als Aufstellort ist ein trockener, frostfreier und belüfteter Technikraum vorzusehen. Die Umgebungs- sowie Förderguttemperatur sollte +5 °C nicht unter- und +35 °C nicht überschreiten.
- ▶ Die Wartungsvorgaben gemäß DIN EN 806-5:2012-04 sind zu beachten.



Beispiele für Anlagenkonfigurationen finden Sie auf unserer [Webseite www.dehoust.com](http://www.dehoust.com).

# DEHOUST

ENERGIE. WÄRME. WASSER.

## DEHOUST GmbH

69181 Leimen  
Gutenbergstraße 5-7  
Tel. +49 62 24 / 97 02-0  
Fax +49 62 24 / 97 02-70  
info@dehoust.de

31582 Nienburg  
Forstweg 12  
Tel. +49 50 21 / 97 03-0  
Fax +49 50 21 / 97 03-70

01809 Heidenau  
Dürerstraße 1  
Tel. +49 35 29 / 56 58-0  
Fax +49 35 29 / 56 58-70

53783 Eitorf  
Wecostraße 7-11  
Tel. +49 22 43 / 92 06-0  
Fax +49 22 43 / 92 06-66  
www.dehoust.com

Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Leistungsangaben sind unverbindlich; eine zugesicherte Eigenschaft kann daraus nicht abgeleitet werden. Es gelten ausschließlich die mit unserer Auftragsbestätigung vereinbarten Bedingungen.

Die länderspezifischen Zulassungen und Aufstellvorschriften sind zu beachten.



[www.dehoust.com](http://www.dehoust.com)